

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 65/52

г. Москва

«15» июля 1974 г.

1. Утвердить технический проект на строительство Института биологии моря Дальневосточного научного центра АН СССР в г. Владивостоке, разработанный Дальневосточным отделением ГИПРОНИИ в 1973 г. с показателями :

площадь участка	5,10 га
площадь застройки	3450 кв.м
объем зданий	43560 куб.м
полезная площадь	8565 кв.м
рабочая площадь	5360 кв.м
этажность	3-6 эт.
число сотрудников	400 чел
Общая сметная стоимость	4005,08 тыс.руб.
в том числе :	
строительно-монтажные работы	2772,91 "
оборудование	957,90 "
прочие	274,27 "
изыскания	17,43 "
проектные работы	170,22 "
авторский надзор	4,00 "
технический надзор	23,00 "
непредвиденные работы и затраты	190,54 "

2. Принять к сведению, что

- экспертиза технологической части проекта выполнена учеными и специалистами Института биологии моря ДВНЦ /распоряжение № 9 от 30 мая 1974 г./

- технический проект рассмотрен и согласован градостроительным Советом при управлении главного архитектора г.Владивостока с замечаниями /протокол № 6/п от 13 июня 1973 г./

- трестом "Жилстрой-1" с замечаниями /надпись на сводной смете инв. № 950/

- Дирекцией Института биологии моря ДВНЦ АН СССР /выписка из протокола Ученого совета № 37 от 26 февраля 1974 г./



3. Обязать проектную организацию :

а) до разработки рабочих чертежей :

- переработать планировку конференц-зала с расчетом на широкоэкранную киноустановку и учетом замечаний экспертизы;
- переработать планировку бытовых помещений, расположенных в лабораторном корпусе с учетом замечаний экспертизы;
- переработать 3-х маршевые лестницы в торцах здания на 2-х маршевые;

б) на стадии рабочего проектирования учесть:


- замечания экспертизы по архитектурно-строительной части /эксперт Ю.А.Дульгьер/
- замечания экспертизы по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха /эксперт А.С.Иоффе/;
- замечания экспертизы по водопроводу и канализации /эксперт В.Н.Самохин/;
- замечания экспертизы по электроснабжению /эксперт Е.И.Сегал/.

Предложение экспертизы о строительстве встроенной трансформаторной подстанции рассмотреть совместно с Дальэнерго;

- замечания ГИПРОНИИ АН СССР /заключение зам.главного архитектора Института С.Н.Бурдюцкого от 20.01-1974 г./

4. Обязать заказчика до разработки рабочих чертежей согласовать технический проект :

- а) с Президиумом Дальневосточного научного центра АН СССР
- б) с Управлением пожарной охраны
- в) с Государственной санитарной инспекцией
- г) с Управлением Лесо-Паркового хозяйства города в части вырубки древесных насаждений.



В.В.Веникеев.